

ENVIKON, s.r.o.

Ing. Květoslava Konečná

Lesní 2581

470 01 ČESKÁ LÍPA

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

- / 16.04.2015

NAŠE ZNAČKA

PM020163/2015-203/Kr

VYŘIZUJE

Mgr. Ondřej Kruml
+420 541 637 348
kruml@pmo.cz

MÍSTO/DATUM

Brno 27.04.2015

Wiegel CZ - stavba vrtané studny & odběr podzemní vody na ppč. 1110/2, k.ú. Pravčice

(k.ú. Pravčice; ORP Kroměříž; kraj Zlínský; ČHP 4-12-02-1330-0-00; HGR 2220)

Charakteristika akce:

předkládá: ENVIKON, s.r.o., Česká Lípa

investor: Wiegel Pravčice žárové zinkování s.r.o.

Předmětem předložené žádosti je stavba vrtané studny a odběr podzemní vody z tohoto nově vybudovaného jímacího objektu. K žádosti byl doložen projekt vrtané studny (GEON, s.r.o.; 3/2015), který je současně zpracován i jako vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie ve smyslu § 9 vodního zákona.

Za účelem vybudování zdroje technologické vody pro připravovaný výrobní objekt zinkovny je navrhována vrtaná studna na ppč. 1110/2 v k.ú. Pravčice. Projektovaná hloubka vrtu je cca 14 m p.t. s vystrojením PVC zárubnicemi DN 160 mm. Nad vrtem bude vybudována manipulační šachta z betonových skruží s přesahem 0,6 m nad úroveň terénu. Předpokládaný odběr podzemní vody bude **max. 960 m³/rok**.

Zájmová lokalita se zatím nachází mimo formálně stanovené záplavové území vodního toku Rusava, tak jak bylo vyhlášeno dosud platným rozhodnutím OkÚ Kroměříž č.j. ŽP-231/2/53/1269/97-CI ze dne 28.2.1997. V letošním roce byl předložen KrÚ zlínského kraje ke schválení nový návrh záplavových území VT Rusava, kde se předpokládá stanovení rozlivu Q_{100} („stoleté vody“) i pro místo navrhovaného umístění studny. Podle dostupných údajů nebudou realizací vodního zdroje dotčena žádná ochranná pásma vodních zdrojů.

Stanovisko správce povodí

Na základě ustanovení § 54 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v současně platném znění, a dále vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., vydává Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí k předloženému záměru toto **stanovisko**:

Záměr není v rozporu s plány oblastí povodí (POP) a se zájmy hájenými zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách. S povolením stavby vodního zdroje i s povolením odběru podzemní vody v uvedeném množství **souhlasíme**.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.

602 00 Brno, Dřevařská 11

IČO:70890013, DIČ:CZ70890013



Ing. Pavel Biza

vedoucí útvaru správy povodí